

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Туристская гостиница Турист"

355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 273, тел./факс 95-99-59/36-00-02, ОГРН1022601943836, ИНН 2634011327, КПП 263401001

ИНСТРУКЦИЯ «О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана согласно требованиям раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 и в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности Российской Федерации.

1.2. Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности, определяет правила поведения людей, порядок содержания территории, здания, помещений в целях обеспечения пожарной безопасности в ЗАО «Туристская гостиница Турист» (далее – Общество, объект защиты) по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 273.

1.3. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех лиц, допущенных к работе в Обществе.

1.4. Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.5. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа по утвержденным и разработанным в установленном порядке программам проведения вводного и первичного (повторного) противопожарного инструктажа.

1.6. Каждый работник Общества независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности и установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию.

1.7. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок содержания территории и помещений

2.1. На территории объекта защиты запрещается курение, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ.

2.2. При эксплуатации, прилегающей к зданию территории, запрещается:

2.2.1. использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

2.2.2. использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;

2.2.3. перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленных требованиями пожарной безопасности;

2.2.4. сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий (при этом зона очистки от сухой травы, веток, других горючих

материалов и сухостойных деревьев вокруг костра должна составлять не менее 2 метров.). После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

2.3. Территория объекта защиты должна постоянно содержаться в чистоте, очищаться от сгораемых отходов, мусора, тары и т.п.

2.4. Во всех зданиях, помещениях, сооружениях объекта защиты должен соблюдаться установленный противопожарный режим для обеспечения нормальных и безопасных условий труда работников Общества.

2.5. В процессе эксплуатации следует обеспечивать содержание зданий, помещений, сооружений, оборудования и работоспособность систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них.

2.6. В процессе эксплуатации необходимо содержать в исправном и доступном состоянии первичные средства пожаротушения, использовать их только по назначению.

2.7. Не допускается в помещениях нахождение посторонних лиц и хранение легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.

2.8. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и прочими горючими материалами, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, при отсутствии либо неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут либо должны находиться в круглосуточном рабочем режиме согласно с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;
- использовать временную электропроводку, удлинители для питания электроприборов, которые не предназначены для проведения аварийных и прочих временных работ;
- оставлять по окончании рабочего дня не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением систем противопожарной защиты и охранной сигнализации, других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (либо) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в следствие которых ограничивается доступ к огнетушителям и прочим системам обеспечения пожарной безопасности, либо уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы управления и оповещения эвакуацией);

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и прочие подсобные помещения, хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;

- монтировать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

2.19. Запрещается курение и использование открытого огня в кабинетах, санузлах, сооружениях и других помещениях объекта защиты.

3. Порядок содержания путей эвакуации

3.1. Определения терминов:

- эвакуационный выход - выход, который ведет на путь эвакуации, непосредственно наружу либо в не опасную зону;

- эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (либо) перемещения людей, который ведет непосредственно наружу либо в не опасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей наружу либо в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

3.2. В зданиях, помещениях объекта защиты обеспечивается наличие в соответствии с ГОСТ знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, их исправное состояние. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов находятся предписывающие и указательные знаки безопасности.

3.3. Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных требований и решений нормативных документов по пожарной безопасности.

3.5. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из строения, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности либо к которым предъявляются особые требования.

3.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечиваются возможностью их свободного открывания изнутри без ключа в период нахождения людей в здании.

3.7. Ответственное лицо на объекте защиты, в случае обнаружения очага возгорания и (или) пожара, обеспечивает доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения в целях локализации и тушения пожара.

3.8. При эксплуатации эвакуационных путей, аварийных и эвакуационных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), подъемно-опускные и раздвижные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и прочими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов вешалки и сушилки для одежды, гардеробы, хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов в открытом положении (если в этих целях не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), снимать их.

3.9. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м. Допускается уменьшать указанную высоту до 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1).

3.10. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

- 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
- 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1,0 м - во всех остальных случаях.

3.11. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.

3.12. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни.

3.13. На путях эвакуации, как правило, не допускается:

- устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек;
- устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек.

3.14. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

3.15. Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м.

3.16. Допустимое (предельное, проектное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, составляет более 50 человек.

3.17. На каждом этаже имеются планы эвакуации и знаки пожарной безопасности.

3.18. На каждом этаже имеются пожарные краны и первичные средства пожаротушения (огнетушители).

4. Расположение мест для курения

4.1. Расположение мест для курения обеспечивается согласно п. 11 «Правил противопожарного режима в РФ».

4.2. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения» и обеспечиваются урной для мусора.

4.3. Места, в которых курение табака и пользование открытым огнем запрещено, обозначаются соответствующими знаками «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

5. Порядок содержания электроустановок, систем отопления и вентиляции.

5.1. Электроустановки необходимо монтировать и эксплуатировать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) и другими нормативными документами.

5.2. Электроустановки и любые бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал обесточить. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.3. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

5.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, а также применять нагревательные приборы с открытыми нагревательными поверхностями (электроплитки, кипятильники и т.п.);

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы, тару, мусор, бытовые отходы и т.д.

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5.5. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

5.6. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом (протоколом).

5.7. Запрещается тушение электроустановок водой и применение огнетушителей на водной основе.

6. Порядок содержания установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

6.1. Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

6.2. Автоматические установки пожарной сигнализации должны проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:

- своевременное обнаружение пожара;
- достоверное обнаружение пожара;
- сбор, обработка и представление информации работникам Объекта защиты.

6.3. Автоматические установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.

6.4. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение данного вида работ по техническому регламенту выполнения работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по пожарной безопасности.

6.5. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), принимаются необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

6.6. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

6.7. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

6.8. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

6.9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара

6.10. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению).

6.11. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

- подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
- включение эвакуационного (аварийного) освещения;
- иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

6.12. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.

6.13. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

6.14. Установки противопожарной защиты необходимо поддерживать в исправном состоянии и постоянной готовности в соответствии проектной документацией.

7. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня.

7.1. Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, охранной и пожарной сигнализации, электроустановок, которые работают круглосуточно по требованиям технологии) и выключения света.

7.2. Рабочие места работников перед их уходом после рабочего дня обязаны быть очищены от мусора и отходов производства.

7.3. Категорически не разрешено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей, могущих стать причиной возгорания, либо травмировать работников организации и посетителей.

7.4. Каждый работник после окончания рабочего дня обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений основное

внимание следует обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов.

7.5. Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

7.6. Если же устранить нарушения самостоятельно не осуществимо, необходимо доложить о неисправности директору учреждения или ответственному за пожарную безопасность. Дальнейшие действия осуществлять исходя из обстановки и под руководством директора учреждения либо ответственного за пожарную безопасность.

8. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, пользовании первичными средствами пожаротушения, средствами противопожарной защиты, эвакуации материальных ценностей.

8.1. Каждый работник, посетитель, обслуживающий персонал, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедленно позвонить в Пожарную охрану: по стационарному телефону на номер – «01», по сотовому телефону на номер «101» или в службу спасения по номеру «112», сообщив следующую информацию: наименования объекта защиты, адрес места его расположения, место возникновения пожара, фамилию сообщющего информацию;
- оповестить руководителя и охрану о происшествии;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- привести в действие имеющиеся системы пожарной сигнализации и оповещения;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с тушением пожара;
- при невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации и эвакуационными знаками по пожарной безопасности, по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

8.2. Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить или продублировать сообщение о возникновении пожара (возгорания) в пожарную охрану, поставить в известность арендодателя и дежурные службы объекта;
- проверить включение в работу имеющихся систем противопожарной защиты (сигнализации и оповещения, пожаротушения);
- отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления;
- прекратить все работы в здании, не связанные с ликвидацией пожара;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- возглавить или передать руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

8.3. Работники, задействованные в тушение пожара, предпринимают следующие действия: оценивая свои возможности, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, водой.

8.4. Эвакуация людей:

- соблюдая спокойствие, определить в какой части строения может находиться наиболее безопасный путь эвакуации, провести эвакуацию по выбранному маршруту.
- по окончании эвакуации доложить директору учреждения о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

8.5. Работники, задействованные в эвакуации людей из здания, предпринимает следующие действия:

- оценивая сложившуюся обстановку принять меры по организации эвакуации работников и посетителей организации из строения по наиболее безопасному пути эвакуации;

- по завершении эвакуации проверить наличие работников, удостовериться, что здание покинули все не задействованные в тушении пожара.

8.6. Действия при прибытии подразделений пожарной охраны:

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- по прибытии пожарного подразделения по возможности проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых веществ и материалов, обстановке на месте пожара.

8.7. Эвакуация материальных ценностей:

- эвакуацию материальных ценностей проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы.

- если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить.

- допускать к эвакуации персонал, который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

8.8. Пользование первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. Порошковый огнетушитель - огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок. Огнетушитель порошковый закачной представляет из себя устройство, в корпус которого огнетушащее вещество (порошок) закачивается под давлением. Такие огнетушители снабжены запорным механизмом, обеспечивающим свободное закрывание и открывание специального клапана, индикатором давления. Закачные порошковые огнетушители начинают действовать немедленно после нажатия на рычаг. Индикатор давления (манометр) дает возможность визуально определить работоспособность устройства. Приведение в действие порошкового огнетушителя: направить сопло либо ствол-насадку на очаг пожара. Сорвать пломбу, выдернуть чеку. Нажать на рычаг и приступить к тушению пожара.

8.9. Пользование средствами противопожарной защиты. На объекте защиты смонтированы автоматическая система пожарной сигнализации и система управления и оповещения эвакуацией. Для приведения в действие системы пожарной сигнализации необходимо снять крышку на ручном пожарной извещателе и надавить на кнопку, удерживая ее некоторое время, пока не сработает сирена.

8.10. Запрещается в ходе эксплуатации отключать установки противопожарной защиты, вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации, не согласованные с проектной организацией, которая разработала проект.

8.11. Лица, которые обнаружили неисправность установок, обязаны без промедления сообщить об этом лицу ответственному за эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выявленных неисправностей.

8.12. Ответственное должностное лицо обязано обеспечить во время выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений, компенсирующими мерами.

9. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

9.1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте возлагается на ответственное лицо, назначенное отдельным приказом.

9.2. Ответственность за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную службу охраны возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;

- организацию спасания людей с использованием в целях этого имеющихся сил и средств возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара, возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- прекращение всех работ в помещениях объекта защиты возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее и руководителя по тушению пожара со стороны пожарной охраны;
- организация одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути в целях подъезда к очагу пожара возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым в целях тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых в целях обеспечения безопасности возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, близлежащих сооружений и строений, о количестве и пожароопасных свойствах применяемых и хранимых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых в целях успешной ликвидации пожара возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее;
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, возлагается на ответственного работника, в случае его отсутствия на лицо его замещающее.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА

1. СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ:



- адрес объекта
- место пожара
- есть ли пострадавшие
- свою фамилию

101
112

(с мобильного
телефона)

2. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ:



- покинуть помещение по знакам направления движения эвакуации
- не пользоваться лифтом
- вывести пострадавших из опасной зоны
- принять меры сохранности материальных ценностей

3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА:



- тушить огонь имеющимися средствами пожаротушения
- при необходимости обесточить всё электрооборудование

4. ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ ПОЖАРНЫХ



ИНСТРУКЦИЯ

по применению и техническому обслуживанию ручных порошковых огнетушителей ОП

1. Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загораний класса А(твердых веществ), В(жидких веществ), С(газообразных веществ), и установок, находящихся под напряжением до 1000В.
2. Запрещается применять для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1. ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ДАВЛЕНИЯ
2. СОРВАТЬ ПЛОМБУ
3. ВЫДЕРНУТЬ ЧЕКУ
4. НАЖАТЬ НА РЫЧАГ
5. НАПРАВИТЬ СТРУЮ НА ПЛАМЯ



При тушении электроустановок подавай заряд порциями через 3-5 секунд



Тушить очаг пожара с наветренной стороны, направляя струю на горящую поверхность, а не на пламя.



Горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх



При наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно



Горящий двигатель, электропроводку равномерно покрыть огнетушащим составом



Правила обслуживания:

1. Хранить при температуре от - 40 до +50°C (при отрицательной температуре эффективность огнетушителя снижается)
2. Один раз в квартал - проверка давления, переосвидетельствование баллона(выборочно).
3. Перезарядка огнетушителя - один раз в 5 лет.